



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

Предписание № 81/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» (дошкольное отделение)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карла Маркса, 13/1

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 81 от «29» апреля 2021 г. ВрИО главного государственного инспектора г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 ч. 00 мин. «14» мая 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «14» мая 2021 г., в период с 10 ч. 30 мин. «17» мая 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «17» мая 2021 г. проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» (дошкольное отделение), фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карла Маркса, 13/1.

проверку проводили:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Рудненко Милана Викторовна

совместно с: Директором МБОУ "Средняя школа № 11" Разумовской Натальей Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------

		бования которого (-ых) нарушены		нии (ука- зыва- ется только вы- полне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1. 81/1/1	Электрические провода питания АУПС, шлейфы пожарной сигнализации выполнить соответствующим видом исполнения и способом прокладки	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», документ утратил силу с 01.03.2021г., взамен данного документа введён СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования, содержащий аналогичные требования в п. 5.18 ; Гост 31565 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	01.04.2022	
2. 81/1/1	На объекте обеспечит хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта., п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, документ утратил силу с 01.01.2021 г., взамен данного до-	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, документ утратил силу с 01.01.2021 г., взамен данного документа введено Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N	01.04.2022	

	кумента введено Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", содержащий аналогичные требования в п. 54	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", содержащий аналогичные требования в п. 54		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лица проводившего проверку:


(подпись)
«14» мая 2021 г.
М.П. *

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Рудненко Милана Викторовна.

Предписание для исполнения получил:

Гарусовская Н.В., директор МБОУ «Средняя школа №1
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» мая 2021 г.


(подпись)

ВрИО начальника ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
капитан внутренней службы А.С. Кашников

