

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю**  
 683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел.(4152) 46-19-84, факс 46-76-05

**ПРЕДПИСАНИЕ № Н – 110**  
**об устранении выявленных нарушений санитарных правил**

17 мая 2021 года

г. Петропавловск-Камчатский

Кому: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11 имени В.Д.Бубенина» Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д.Бубенина»),

юридический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, д. 15/1.

При проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д.Бубенина», выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

**Обязываю**

устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок выполнения, до
1	Определить количество детей в учебных кабинетах МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина»: № 7 (1а класс - 1-ая смена), № 9 (1б класс - 1-ая смена), № 14 (1в класс - 1-ая смена, 3а класс - 2-ая смена), № 12 (2а класс - 1-ая смена), № 13 (2б класс - 1-ая смена), № 5 (2в класс - 1-ая смена), № 15 (4а класс - 1-ая смена, 3в класс - 2-ая смена), № 10 (4б класс - 1-ая смена, 3б класс - 2-ая смена), № 18 (8в класс - 2-ая смена), № 24 (5а класс - 1-ая	абз. 3, 4 п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20	25.10.2021



смена, 7б класс - 2-ая смена), № 16 (5б класс - 1-ая смена), № 18 (5в класс - 1-ая смена), № 23 (9а класс - 1-ая смена, 6а класс - 2-ая смена), № 25 (9б класс - 1-ая смена), № 26 (7а класс - 2-ая смена), № 27 (7в класс - 2-ая смена) № 29 (9в класс - 1-ая смена, 6б класс - 2-ая смена), № 28 (10а класс - 1-ая смена, 6в класс - 2-ая смена), № 30 (10б класс - 1-ая смена) гигиеническим требованиям - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий

- |   |   |                                      |            |
|---|---|--------------------------------------|------------|
| 2 | Обеспечить уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах №№ 5, 6, 7, 8, 10, 11 МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д.Бубенина» гигиеническим требованиям – не менее 300 Лк   | абз. 3 п. 2.8.5<br>СП 2.4.3648-20    | 25.10.2021 |
| 3 | Устранить дефекты на потолках на первом этаже в туалетах для мальчиков и для девочек в МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д.Бубенина» (следы потёков, частичное отслоение краски)   | п. 2.5.3<br>СП 2.4.3648-20           | 25.10.2021 |
| 4 | Оборудовать (установить) систему вытяжной вентиляции на пищеблоке, над моечными ваннами для сырой продукции в МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д.Бубенина»  | абз 1 п. 2.7.4<br>СП 2.4.3648-20     | 25.10.2021 |
| 6 | Обеспечить температуру третьего блюда от обеда, соответствующей заданной температуре из технологической карты, т. е. не выше + 15 °С (МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д.Бубенина»)   | п. 5.2<br>СанПиН 2.3/2.4.3590-20     | 25.10.2021 |
| 7 | Устранить дефекты и повреждения на потолке в виде отслоения краски и потеков в умывальной старшей группы № 2 МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д.Бубенина» (дошкольный уровень)  | п. 2.5.3<br>СП 2.4.3648-20           | 25.10.2021 |
| 8 | Обеспечить уровни искусственной освещенности в: 1-ой младшей группе № 1, 1-ой младшей группе № 2, 2-ой младшей группе № 1, средней группе № 1, средней группе № 2 МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д.Бубенина» (дошкольный уровень) гигиеническим требованиями – не менее 400 Лк                            | абз. 3 п. 2.8.5<br>СП 2.4.3648-20    | 25.10.2021 |
| 9 | Определить количество детей в группах (игровых) и спальнях МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» (дошкольное отделение), а именно в: старшей группе № 1 (спальной), старшей группе № 2 (игровой), старшей группе № 2 (спальной) средней группе № 3 (спальной), первой младшей группе № 2 (спальной) | абз. 1, 2 п. 3.1.1 СП<br>2.4.3648-20 | 25.10.2021 |



исходя из расчета площади спален не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка

- 10 Обеспечить расстояние при расстановке мебели (кроватей) в спальнях групп МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» (дошкольный уровень):
- в старшей группе № 2: между изголовьями кроватей - не менее 30 см; от отопительных приборов до кроватей - не менее 20 см; ширину прохода между кроватями - не менее 50 см;
  - в 1-ой младшей группе № 2: между изголовьями кроватей - не менее 30 см; ширину прохода между кроватями - не менее 50 см;
  - в 1-ой младшей группе №1 между изголовьями кроватей - не менее 30 см;
  - в средней группе №2: между изголовьями кроватей - не менее 30 см; от отопительных приборов до кроватей - не менее 20 см; ширину прохода между кроватями - не менее 50 см;
  - во 2-ой младшей группе № 2 между изголовьями кроватей - не менее 30 см;
  - в средней группе № 1 между изголовьями кроватей - не менее 30 см;
  - в подготовительной группе №2: между изголовьями кроватей - не менее 30 см; ширину прохода между кроватями - не менее 50 см;
  - в подготовительной группе №1: между изголовьями кроватей - не менее 30 см, от отопительных приборов до кроватей - не менее 20см;
  - во 2-ой младшей группе №1 между изголовьями кроватей - не менее 30см;
  - в средней группе №3 между изголовьями кроватей - не менее 30см;
  - в старшей группе №1: между изголовьями кроватей - не менее 30см; от отопительных приборов до кроватей - не менее 20см;
- 11 Обеспечить температуру горячей воды в местах водоразбора на пищеблоке МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» (дошкольный уровень) - гигиеническим нормативам «не ниже 60°C и не выше 75°C»
- 12 Обеспечить температуру горячих блюд, реализуемых воспитанникам в МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» (дошкольный уровень) через раздачу, заданной температуре из технологических карт

табл. 6.2

25.10.2021

СанПиН 1.2.3685-21

п. 84

25.10.2021

СанПиН 2.1.3684-21

п. 5.2

25.10.2021

СанПиН 2.3/2.4.3590-20



- 13 Обеспечить суточный рацион в МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» (дошкольный уровень), масса которого должна составлять: порция полдника - не менее 250 гр., порции ужина — не менее 450 гр.

п. 8.1.2 табл. 3 прил. 9  
СанПиН 2.3/2.4.3590-20

25.10.2021

Об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в указанный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден(а)

Гузиковская Н.А. 14.05.2021  
(ФИО представителя ЮЛ, подпись, дата)

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием в течение 15 дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении выданного предписания в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора) 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1.

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Подпись должностного лица,  
выдавшего предписание:

Ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора

Аллы

Дейкина О.С.

Настоящее предписание получено: 14.05.2021 Гузиковская Н.А.  
(фамилия, инициалы представителя юридического лица, подпись, дата)

Предписание направлено почтой по адресу

(ФИО, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица)

**Отметка о выполнении предписания и принятых мерах**

(сведения о результатах внеплановой проверки по контролю за выполнением настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения представителя ЮЛ)

