



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому  
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел. факс: (4152) 30-10-67  
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

### Предписание № 66/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа № 11 им. В.Д. Бубенина»

г. Петропавловск-Камчатский пр. Карла Маркса, 13/1

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 66 от «31» марта 2021 г. ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «07» апреля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «07» апреля 2021 г., в период с 11 ч. 00 мин. «16» апреля 2021 г. по 11 ч. 30 мин. «16» апреля 2021 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МБОУ «Средняя школа № 11 им. В.Д. Бубенина» фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 13/1

проверку проводили:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитан внутренней службы Кожедуб Максим Геннадьевич,

совместно с: заместитель директора по АХЧ-Сазонтова Мария Александровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1. 66/1/1	На объекте защиты установить указатели к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022 г.	



	цифрами расстояния до их месторасположения.			
2. 66/1/1	На объекте защиты на пути эвакуации не допускать применения декоративно-отделочных материалов на стенах выше чем КМ1 (предоставлен сертификат №С- RU.ПБ09.В.00225) (в коридоре первого этажа по стене пищеблока установлены обои и бордюры с полимерным (виниловым) покрытием на флизелиновой и бумажной основе с классом пожарной опасности КМ3)	п. 6 ст. 134, п. 1 таблица 28 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022 г.	
3. 66/1/1	Линии питания (кабеля) АПС и СОУЭ выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности огнестойкими проводами (кабелями)	ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.4 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", п. 4.9 свода правил СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности", п. 5.1, табл. 2 ГОСТ 31565-2012	01.04.2022 г.	
4. 66/1/1	Обеспечить автоматическое открывание задвижки на обводной линии водомерного узла для пропуска противопожарного расхода воды Запорное устройство, установленное на входном напорном трубопроводе пожарного насоса, должно обеспечивать автоматическую сигнализацию, идентифицирующую положение их затвора "Закрыто" — "Открыто".	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.8 п. 15.1, п. 15.2 СП 10.13130."Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования"	01.04.2022 г.	
5. 66/1/1	Установить световые оповещатели "Выход" (из помещения группы	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от	01.04.2022 г.	



	<p>"Сказка" ) Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону.</p>	<p>22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".</p>		
6. 66/1/1	<p>В здании детского сада обеспечить необходимым пределом огнестойкости двери, ведущей в пищеблок не менее установленных требований (EI-30)</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6, п. 5.1.2, п. 5.2.2 СП 4.13130 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (ред. от 14.02.2020)</p>	01.04.2022 г.	
7. 66/1/1	<p>В помещении пищеблока обеспечить необходимым пределом огнестойкости оконного проема для выдачи пищи, не менее установленных требований (EI-30)</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".</p>	01.04.2022 г.	
8. 66/1/1	<p>Ширину эвакуационного выхода из помещения группы "Вишенки", выполнить в соответствии с требованиями а именно: не менее 0,8 м. (ширина выхода из помещения группы составляет 0,75 м.)</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020</p>	01.04.2022 г.	



		«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 23 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
9. 66/1/1	Группу № 6 «Дубинки» выделить противопожарной перегородкой 1-го типа (в стене между раздевалкой группы и спортивным залом установлен оконный проем с пределом огнестойкости менее установленных требований EI 30)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4, п. 5.2.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	01.04.2022 г.	
10. 66/1/1	В группе «Звоночки» на первом этаже установить дверь тамбура предусмотренную проектной документации препятствующую распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации	п.п. «д» п. 16 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2022 г.	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.





В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор  
г. Петропавловска-Камчатского  
по пожарному надзору  
капитан внутренней службы  
Кожедуб Максим Геннадьевич.

Предписание для исполнения получил:

Григорьевский Н.А., директор МБДУ «Средняя школа № 13»  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» апреля 2021 г.

(подпись)

ВрИО начальника ОНД и ПР  
по г. Петропавловску-Камчатскому  
майор внутренней службы К.Л. Шендрик

